

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-IL.ПБ05.В.01936
(номер сертификата соответствия)

ТР 0645159
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Палрам РУС". Адрес: 141006, Россия, Московская область, г. Мытищи,
(наименование и место- Олимпийский проспект, дом 38, корпус 5. ОГРН: 1105029003639. Телефон +7 495
нахождение заявителя) 411 6626, факс +7 495 411 6627, www.palram.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Palram Industries ltd". Адрес: Kibutz Ramat Yohanan 30035, Israel, Израиль.
(наименование и место- Телефон 972-4-845-99-00, факс 972-4-845-99-00, www.palram.com.
нахождение изготовителя
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495)
нахождение сертификата соответствия) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО сотовый поликарбонат марки «SUNPAL» толщиной
ПРОДУКЦИЯ 8, 10, 18, 20мм., архитектурная система. Серийный
(информация об объекте сертификации, выпуск.
позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 7200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА пожарной безопасности (Федеральный закон
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация) Горючесть – нормальногорючий (Г3) по
ГОСТ 30244-94 (метод П); воспламеняемость
- умеренновоспламеняемый (В2) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования
– группа ДЗ, с высокой дымообразующей по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18; показатель
токсичности – группа Т2, умеренноопасный по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20

код ТН ВЭД России
3925 90 800 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Протокол испытаний №М02186-ТР от 10.05.2011г.
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ)
«Пожполитест» АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", №ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт о результатах анализа состояния производства № 1957/п
(документы, представленные заявителем в орган по от 04.11.2010г. ОС "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО по сертификации
сертификации в качестве доказательств соответствия "ЭЛЕКТРОСЕРТ", № ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010г.
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))
Место нанесения знака обращения на рынке: на изделие, на таре (упаковке), на сопроводительной
технической документации. Схема сертификации 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.06.2011 по 27.06.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 А.А. Полестеров